

Чайковский городской округ
Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019

№ 842

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных на территории Чайковского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», на основании Устава Чайковского городского округа, а также в целях реализации первичных мер пожарной безопасности на территории Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных на территории Чайковского городского округа (далее - Перечень).


2. Рекомендовать собственникам индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных на территории Чайковского городского округа, обеспечить наличие первичных средств пожаротушения согласно утвержденному Перечню.

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации города Чайковского.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чайковского, руководителя аппарата Агафонова А.В.

И.о.главы города Чайковского-
главы администрации города Чайковского



А.В.Агафонов

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города
Чайковского
от 18.04.2019 № 842

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных на территории Чайковского городского округа.

1. Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой (объемом не менее $0,2 \text{ м}^3$, укомплектованной двумя ведрами) или огнетушителя.

Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации.

2. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик с песком (объемом $0,5 \text{ м}^3$, укомплектованный совковой лопатой). Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

3. На территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан из расчета на каждые 400 м^2 занимаемой площади, необходимо иметь пожарный щит, укомплектованный первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инвентарем и инструментом: один лом, один багор, два ведра, два огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, одна лопата штыковая, одна лопата совковая, одна емкость для хранения воды объемом не менее $0,2 \text{ м}^3$.

4. У входа в индивидуальные жилые дома, в том числе жилые помещения в домах блокированной застройки, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, в которых применяются газовые баллоны, необходимо размещать предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью: «ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ».

Знак «ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ» следует размещать таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот или дверей (открыто, закрыто).

Знак «ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ» должен быть прямоугольной формы со сторонами 200х400 мм, иметь белый фон, по краям на расстоянии 5 мм от края - черную кайму шириной 5 мм.

Цвет шрифта контрастный черный, высота букв 35 мм, ширина 20 мм, толщина линий 5 мм.

Надпись: «ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ» выполняется по центру в две строки, расстояние между строками 20 мм.

5. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

Примечание:

1. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

2. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона, объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

3. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираются на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи: «ОГНЕОПАСНО. ГАЗ».